




Прокурору г. Прохладного  
старшему советнику юстиции  
К.Х. Карамурзову  
директора МО ДО «СЮТ»  
г.о. Прохладный КБР  
Ю.И. Карповой

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  
ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЭМ  
ЩЭНЫГЪЭМ ХЭГЪЭХЪЭНЫМКЭ И  
«ТЕХНИК НЫБЖЪЫЩЭХЭМ Я СТАНЦ»

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  
ПРОХЛАДНА ШАХАР ОКРУГУНУ  
САБИЙЛЕГЕ КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРИУНЮ  
МУНИЦИПАЛ ОРГАНИЗАЦИЯСЫНЫ  
«ЖАШ ТЕХНИКЛЕНИ СТАНЦИЯСЫ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361045, г. Прохладный, пер. Медовый, 25  
Кабардино-Балкарская Республика  
Эл. почта moydodsut@mail.ru  
тел: 8(86631) 7-12-30  
ОКПО 52507458, ОГРН 1030700150898,  
ИНН 0716000812, КПП 071601001



Исх. № 43/1 от 16 мая 2022 г.

Уважаемый Казбек Хаджимуратович!

Сообщаю, что Представление от 17.04.2022 г. № 9-14-2022 об устранении нарушений Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», рассмотрено с участием помощника прокурора г. Прохладного Мокаева А.М.

Приняты конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.

Администрация МО ДО «СЮТ» ставит Вас в известность о том, что в соответствии с выявленными нарушениями проверки обнаружено, что приемно-контрольный прибор установки АПС установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и защищённого от несанкционированного доступа, п.п. 13, 14 СП 5.13130.2009; допущено размещение на путях эвакуации и эвакуационного выхода различные предметы, препятствующие безопасной эвакуации, п. 27 б ПП РФ ОТ 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

В настоящее время приобретён закрывающийся металлический ящик для размещения приёмно-контрольных приборов установки АПС, что обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа к вышеназванным приборам; все предметы на путях эвакуации и эвакуационного выхода убраны.

Заведующая хозяйством Фролова С.П., допустившая нарушение закона уволена с 16 марта 2022 года.

Директор МО ДО «СЮТ»

Иванова Марина Анатольевна,  
делопроизводитель, тел: 8(86631) 7-12-30



Ю. И. Карпова